

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NO. SIOP-F-ESTACION-OB-LP-1017-2020
PROCEDIMIENTO EN COMPRANET. LO-914004997-E86-2020



ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Fallo**, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Nacional, No. SIOP-F-ESTACION-OB-LP-1017-2020**, para la contratación de obra pública: **Construcción de estación "Terminal del Sur" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS"**, municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **13:00 horas**, del día **17 de diciembre de 2020**, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta., los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Mediante convocatoria de fecha del día **13 de noviembre de 2020**, de la licitación pública nacional bajo el número de procedimiento **SIOP-F-ESTACION-OB-LP-1017-2020**, publicado en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas denominado Compranet para la cual manifestaron interés en participar las **16** empresas.

Con fecha del día **01 de diciembre de 2020**, a las **10:30 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en los artículos 27 fracción II, 36 y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículos 59, 60, 61 y 62 de su Reglamento, en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco., C.P. 44270, se llevará a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

El número de propuestas recibidas y la forma en que recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones presenciales recibidas en el acto	5 ✓
proposiciones por servicio postal o paquetería	0
proposiciones por medios electrónicos	0

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NO. SIOP-F-ESTACION-OB-LP-1017-2020
PROCEDIMIENTO EN COMPRANET. LO-914004997-E86-2020



ACTA DE FALLO

no.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe sin IVA
1	Breysa Constructora, S.A de C.V.	No se presentó	\$0.00
2	Caypo, S.A. de C.V.	Se acepta	\$28,962,638.46
3	Construcciones Mirot, S.A de C.V.	Se acepta	\$33,797,086.75
4	Construcciones Paloza, S.A de C.V.	No se presentó	\$0.00
5	Constructora Apantli, S.A de C.V.	No se presentó	\$0.00
6	Constructora Liderazgo, S.A de C.V.	No se presentó	\$0.00
7	Constructora Majomi, S.A. de C.V.	Se acepta	\$30,807,641.39
8	Construmaq, S.A de C.V.	No se presentó	\$0.00
9	Expekta Construcciones, S.A de C.V.	No se presentó	\$0.00
10	Megaobras, S.A de C.V.	No se presentó	\$0.00
11	Obras Y Proyectos Reisa, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
12	Parábola Estudios, S.A. de C.V.	Se acepta	\$24,659,667.55
13	Pared Urbana, S.A de C.V.	Se acepta	\$30,877,642.00
14	Rebecca Gómez Contreras	No se presentó	\$0.00
15	Taq Sistemas Médicos, S.A de C.V.	No se presentó	\$0.00
16	Tripoli Emulsiones, S.A de C.V.	No se presentó	\$0.00

Con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el artículo 63 fracción I de su Reglamento y lo establecido en la Convocatoria Licitación Pública Nacional se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas.

La Secretaría para determinar la solvencia de las proposiciones, realizó la evaluación de las mismas, verificando que estas cumplan con los requisitos solicitados en la Convocatoria a la Licitación.

1.- Evaluación de la propuesta técnica.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NO. SIOP-F-ESTACION-OB-LP-1017-2020
PROCEDIMIENTO EN COMPRANET. LO-914004997-E86-2020



ACTA DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Parábola Estudios, S.A. de C.V.	2.- Caypo, S.A. de C.V.	3.- Constructora Majomi, S.A. de C.V.	4.- Pared Urbana, S.A de C.V.	5.- Construcciones Miro, S.A de C.V.
Documento T1.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio o sitios de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la SIOP les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcione la SIOP y el programa de suministro correspondiente; así como de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances, estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron; conoce y acepta las Circulares aclaratorias y anexos de las mismas, mismos que han sido considerados en la elaboración de la propuesta; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de La convocatoria de la Licitación Pública Nacional, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar la obra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NO. SIOP-F-ESTACION-OB-LP-1017-2020
PROCEDIMIENTO EN COMPRANET. LO-914004997-E86-2020



ACTA DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Parábola Estudios, S.A. de C.V.	2.- Caypo, S.A. de C.V.	3.- Constructora Majomi, S.A. de C.V.	4.- Pared Urbana, S.A de C.V.	5.- Construcciones Miro, S.A de C.V.
Documento T4.- Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto en La convocatoria de la Licitación Pública Nacional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Los documentos que acrediten la capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros de los últimos dos ejercicios fiscales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

4

2

0/1

2

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura
y Obra Pública

**CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NO. SIOP-F-ESTACION-OB-LP-1017-2020
PROCEDIMIENTO EN COMPRANET. LO-914004997-E86-2020**



ACTA DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Parábola Estudios, S.A. de C.V.	2.- Caypo, S.A. de C.V.	3.- Constructora Majomi, S.A. de C.V.	4.- Pared Urbana, S.A de C.V.	5.- Construcciones Mirot, S.A de C.V.
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos conforme al catálogo de conceptos calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la SIOP...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programas calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- En su caso, Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la Secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION TÉCNICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

2.- Evaluación de la propuesta Económica.

Una vez realizada la Evaluación Económica de las proposiciones se verificó que los siguientes licitantes no cumplen con los requisitos solicitados en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional:

[Redacted area]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NO. SIOP-F-ESTACION-OB-LP-1017-2020
PROCEDIMIENTO EN COMPRANET. LO-914004997-E86-2020



ACTA DE FALLO

Como resultado de la verificación para la evaluación económica, se verificó que el licitante **Parábola Estudios, S.A. de C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública, de acuerdo a lo siguiente:

Documento.- AE10 Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos.

Incumplimiento.- En los precios unitarios de los conceptos de trabajo con la Clave "SIOP-025" y descripción *"suministro e instalación de placa base de acero a-50 de 0.40x0.35mx5/8"* incluye: 4 barrenos para esparrago de 3/4" en placa, 4 tuercas y 4 contratueras de 3/4", terminado galvanizado, materiales complementarios, mano de obra, equipo y herramienta, según plano estructural e-01 "planta de cimentación y detalles estación peribus". peso teórico por pza. = 17.61 kg". Se observa que los precios no se encuentran dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado " al considerar el terminado galvanizado en acero en \$0.70 Kg".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública nacional de acuerdo con lo señalado en los puntos 7.2.4 y 8 inciso d) de la convocatoria y bases de licitación pública y el artículo 38 del Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Incumplimiento.- En los precios unitarios de los conceptos de trabajo con la Clave "SIOP-028" y descripción *"suministro e instalación de columna metálica cm-2 a base de juego de 7 placas: 2 placas de 0.308 m x 0.205 m, e= 1/2", 2 placas de 0.234 x 0.205 m, e= 1/2" formando un rectángulo, soldado en su esquinas con bisel sencillo. 1 placa de 0.234 x 0.205 m, e= 1/2" y 2 placas de .141 x .205 m de refuerzo en interior de ptr.. incluye: soldadura, materiales, mano de obra, acarreo, cortes, trazo, habilitado, montaje, terminado galvanizado. prueba de laboratorio por líquidos penetrantes a soldadura. según plano estructural e-01 "planta de cimentación y detalles estación peribus". peso teórico por pza. = 32.77 kg". Se observa que los precios no se encuentran dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado " al considerar el terminado galvanizado en acero en \$0.70 Kg".*

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública nacional de acuerdo con lo señalado en los puntos 7.2.2 y 8 inciso d) de la convocatoria y bases de licitación pública y los artículos 38 del Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 65 fracción II de su Reglamento.

Incumplimiento.- En los precios unitarios de los conceptos de trabajo con la Clave "SIOP-029" y descripción *" suministro e instalación de placa pb-2 (tapa de columna cm-2) de acero a-50 de 0.31x0.26 e=1/2". incluye: bisel a 45 en todo el perímetro de cm-2, soldadura, materiales, mano de obra, acarreo, cortes, trazo, habilitado, montaje, terminado galvanizado. Según plano estructural e-01 "planta de cimentación y detalles*

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NO. SIOP-F-ESTACION-OB-LP-1017-2020
PROCEDIMIENTO EN COMPRANET. LO-914004997-E86-2020



ACTA DE FALLO

estación peribus". peso teórico por pza= 8.11 kg". Se observa que los precios no se encuentran dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado " al considerar el terminado galvanizado en acero en \$0.70 Kg".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública nacional de acuerdo con lo señalado en los puntos 7.2.4 y 8 inciso d) de la convocatoria y bases de licitación pública y el artículo 38 del Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Incumplimiento.- En los precios unitarios de los conceptos de trabajo con la Clave "SIOP-030" y descripción *"suministro e instalación de columna metálica cm-1 a base de juego de 3 placas: 2 placas de 0.287 cm e= 1/2" y 1 placas de 0.308 e= 1/2" formando un triángulo, soldado en su esquinas con bisel sencillo . incluye: bisel a 45 en todo el perímetro, soldadura, materiales, mano de obra, acarreos, cortes, trazo, habilitado, montaje, terminado galvanizado. prueba de laboratorio por líquidos penetrantes a soldadura. Según plano estructural e-01 "planta de cimentación y detalles estación peribus". peso teórico por ml= 87.82 kg. Se observa que los precios no se encuentran dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado " al considerar el terminado galvanizado en acero en \$0.70 Kg".*

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública nacional de acuerdo con lo señalado en los puntos 7.2.4 y 8 inciso d) de la convocatoria y bases de licitación pública y el artículo 38 del Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Incumplimiento.- En los precios unitarios de los conceptos de trabajo con la Clave "SIOP-031" y descripción *" suministro e instalación de viga metálica v-1 a base de juego de 4 placas: 2 placas de 0.158 m e= 3/8" y 2 placas de 0.231 m e= 3/8" formando un rectángulo, soldado en su esquinas con cordón de soldadura 6 mm a ambos lados . soldadura, materiales, mano de obra, acarreos, cortes, trazo, habilitado, montaje, terminado galvanizado. prueba de laboratorio por líquidos penetrantes a soldadura. Según plano estructural e-04 "estructuración de planta de cubierta y detalles estación peribus". Peso teórico por ml= 58.7 kg. ". Se observa que los precios no se encuentran dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado " al considerar el terminado galvanizado en acero en \$0.70 Kg".*

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública nacional de acuerdo con lo señalado en los puntos 7.2.4 y 8 inciso d) de la convocatoria y bases de licitación pública y el artículo 38 del Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Incumplimiento.- En los precios unitarios de los conceptos de trabajo con la Clave "SIOP-032" y descripción *"suministro e instalación de viga metálica v-2 a base de juego de 4 placas: 2 placas de 0.26 m, e= 1/4" y 2 placas de 0.187 m e= 1/4" formando un rectángulo, soldado en su esquinas con cordón de soldadura 4 mm a ambos lados . soldadura, materiales, mano de obra, acarreos, cortes, trazo, habilitado, montaje,*

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NO. SIOP-F-ESTACION-OB-LP-1017-2020
PROCEDIMIENTO EN COMPRANET. LO-914004997-E86-2020



ACTA DE FALLO

terminado galvanizado. prueba de laboratorio por líquidos penetrantes a soldadura. Según plano estructural e-04 "estructuración de planta de cubierta y detalles estación peribus". peso teórico por ml= 67.42 kg. ". Se observa que los precios no se encuentran dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado " al considerar el terminado galvanizado en acero en \$0.70 Kg".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública nacional de acuerdo con lo señalado en los puntos 7.2.4 y 8 inciso d) de la convocatoria y bases de licitación pública y el artículo 38 del Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Incumplimiento.- En los precios unitarios de los conceptos de trabajo con la Clave "SIOP-034" y descripción *"suministro e instalación de placa para conexión de columna cm-1 a losa de cubierta prefabricada a base de 1 placa triangular de .030x 0.35 m e=1/2". incluye: 8 barrenos para redondo liso de 5/8", 8 pernos de conexión de 5/8" redondo liso longitud 36 cm, soldadura, acarreo, corte, trazo, habilitado, materiales complementarios, mano de obra, equipo y herramienta. terminado galvanizado. Según plano estructural: (estaciones periférico, losa prefabricada, plano de cubierta 3.6)". Se observa que los precios no se encuentran dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado " al considerar el terminado galvanizado en acero en \$0.70 Kg".*

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública nacional de acuerdo con lo señalado en los puntos 7.2.4 y 8 inciso d) de la convocatoria y bases de licitación pública y el artículo 38 del Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Incumplimiento.- En los precios unitarios de los conceptos de trabajo relativos a SIOP-035 *"suministro e instalación de placa de anclaje, para conexión de columna cm-1 a nervaduras de losa de cubierta prefabricada a base de 1 placa de .10x 0.15 m e=3/8". incluye: 2 "u" redondo liso longitud 20 cm, soldadura, acarreo, corte, trazo, habilitado, materiales complementarios, mano de obra, equipo y herramienta. terminado galvanizado. Según plano estructural: (estaciones periférico, losa prefabricada, plano de cubierta 3.6)". Se observa que los precios no se encuentran dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado " al considerar el terminado galvanizado en acero en \$0.70 Kg".*

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública nacional de acuerdo con lo señalado en los puntos 7.2.4 y 8 inciso d) de la convocatoria y bases de licitación pública y el artículo 38 del Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica, se verificó que el licitante Caypo, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública, de acuerdo a lo siguiente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NO. SIOP-F-ESTACION-OB-LP-1017-2020
PROCEDIMIENTO EN COMPRANET. LO-914004997-E86-2020



ACTA DE FALLO

Documento.- AE10 Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos.

Incumplimiento.- En los precios unitarios de los conceptos de trabajo con la Clave "SIOP-030" y descripción " Suministro e instalación de columna metálica cm-1 a base de juego de 3 placas: 2 placas de 0.287 cm e= 1/2" y 1 placas de 0.308 e= 1/2" formando un triángulo, soldado en su esquinas con bisel sencillo . incluye: bisel a 45 en todo el perímetro, soldadura, materiales, mano de obra, acarreo, cortes, trazo, habilitado, montaje, terminado galvanizado. prueba de laboratorio por líquidos penetrantes a soldadura. según plano estructural e-01 "planta de cimentación y detalles estación peribus". peso teórico por ml= 87.82 kg. ". Omite considerar en la integración de este precio unitario, lo señalado en la descripción del concepto observado, al no considerar el terminado galvanizado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública nacional de acuerdo con lo señalado en los puntos 7.2.4 y 8 inciso d) de la convocatoria y bases de licitación pública y el artículo 38 del Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento.

Incumplimiento.- En los precios unitarios de los conceptos de trabajo con la Clave "SIOP-031" y descripción " Suministro e instalación de viga metálica v-1 a base de juego de 4 placas: 2 placas de 0.158 m e= 3/8" y 2 placas de 0.231 m e= 3/8" formando un rectángulo, soldado en su esquinas con cordón de soldadura 6 mm a ambos lados . soldadura, materiales, mano de obra, acarreo, cortes, trazo, habilitado, montaje, terminado galvanizado. prueba de laboratorio por líquidos penetrantes a soldadura. según plano estructural e-04 "estructuración de planta de cubierta y detalles estación peribus". peso teórico por ml= 58.7 kg. ". Omite considerar en la integración de este precio unitario, lo señalado en la descripción del concepto observado, al no considerar el terminado galvanizado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública nacional de acuerdo con lo señalado en los puntos 7.2.4 y 8 inciso d) de la convocatoria y bases de licitación pública y el artículo 38 del Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento.

Incumplimiento.- En los precios unitarios de los conceptos de trabajo con la Clave "SIOP-032" y descripción " Suministro e instalación de viga metálica v-2 a base de juego de 4 placas: 2 placas de 0.26 m, e= 1/4" y 2 placas de 0.187 m e= 1/4" formando un rectángulo, soldado en su esquinas con cordón de soldadura 4 mm a ambos lados . soldadura, materiales, mano de obra, acarreo, cortes, trazo, habilitado, montaje, terminado galvanizado. prueba de laboratorio por líquidos penetrantes a soldadura. según plano estructural e-04 "estructuración de planta de cubierta y detalles estación peribus". peso teórico por ml= 67.42 kg. ". Omite considerar en la integración de este precio unitario, lo señalado en la descripción del concepto observado, al no considerar el terminado galvanizado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NO. SIOP-F-ESTACION-OB-LP-1017-2020
PROCEDIMIENTO EN COMPRANET. LO-914004997-E86-2020



ACTA DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública nacional de acuerdo con lo señalado en los puntos 7.2.4 y 8 inciso d) de la convocatoria y bases de licitación pública y el artículo 38 del Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica, se verificó que el licitante **Constructora Majomí, S.A. de C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública, de acuerdo a lo siguiente:

Documento.- AE10 Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos.

Incumplimiento.- En los precios unitarios de los conceptos de trabajo con la Clave "SIOP-063" y descripción "*Suministro y plantación de garra de león, con una densidad de 20 piezas por m2, incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.*". Se observa que los precios de garra de león no se encuentran dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública nacional de acuerdo con lo señalado en los puntos 7.2.4 y 8 inciso d) de la convocatoria y bases de licitación pública y el artículo 38 del Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento.

Incumplimiento.- En los precios unitarios de los conceptos de trabajo con la Clave "SIOP-064" y descripción "*Suministro y plantación de hoja elegante, con una densidad de 20 piezas por m2, incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.*". Se observa que los precios de hoja elegante no se encuentran dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública nacional de acuerdo con lo señalado en los puntos 7.2.4 y 8 inciso d) de la convocatoria y bases de licitación pública y el artículo 38 del Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento.

Incumplimiento.- En los precios unitarios de los conceptos de trabajo con la Clave "SIOP-065" y descripción "*Suministro y plantación de xanadu, con una densidad de 20 piezas por m2, incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.*". Se observa que los precios de xanadu no se encuentran dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NO. SIOP-F-ESTACION-OB-LP-1017-2020
PROCEDIMIENTO EN COMPRANET. LO-914004997-E86-2020



ACTA DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública nacional de acuerdo con lo señalado en los puntos 7.2.4 y 8 inciso d) de la convocatoria y bases de licitación pública y el artículo 38 del Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento.

Incumplimiento.- En los precios unitarios de los conceptos de trabajo con la Clave "SIOP-066" y descripción *" Suministro y plantación de clivia, con una densidad de 20 piezas por m2 , incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion."* Se observa que los precios de clivia no se encuentran dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública nacional de acuerdo con lo señalado en los puntos 7.2.4 y 8 inciso d) de la convocatoria y bases de licitación pública y el artículo 38 del Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento.

Incumplimiento.- En los precios unitarios de los conceptos de trabajo con la Clave "SIOP-067" y descripción *" Suministro y plantación de palmita roja, con una densidad de 20 piezas por m2 , incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion."* Se observa que los precios de palmita roja no se encuentran dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública nacional de acuerdo con lo señalado en los puntos 7.2.4 y 8 inciso d) de la convocatoria y bases de licitación pública y el artículo 38 del Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento.

Incumplimiento.- En los precios unitarios de los conceptos de trabajo con la Clave "SIOP-082" y descripción *" Relleno con material de banco tepetate, compactado manual en capas de 20 cm compactadas al 90% proctor.. incluye materiales, abundamiento, apisonador, mano de obra, equipo y herramienta."* Omite considerar en la integración de este precio unitario, lo señalado en la descripción del concepto observado, al considerar equipo mecánico de compactación para la ejecución de los trabajos debiendo ser el compactación manual según los señalado en concepto.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública nacional de acuerdo con lo señalado en los puntos 7.2.4 y 8 inciso d) de la convocatoria y bases de licitación pública y el artículo 38 del Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento

Una vez concluida la evaluación conforme a lo establecido en la Convocatoria Licitación Pública Nacional, se determina la solvencia de las siguientes proposiciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NO. SIOP-F-ESTACION-OB-LP-1017-2020
PROCEDIMIENTO EN COMPRANET. LO-914004997-E86-2020



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SIOP-F-ESTACION-OB-LP-1017-2020				
Construcción de estación "Terminal del Sur" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.				
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Pared Urbana, S.A de C.V.	\$30,877,642.00	\$35,818,064.72	SOLVENTE
2	Construcciones Mirot, S.A de C.V.	\$33,797,086.75	\$39,204,620.63	SOLVENTE

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de las propuestas económicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **quincuagésima quinta sesión extraordinaria del día 17 de diciembre de 2020**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante: **Pared Urbana, S.A de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Construcción de estación "Terminal del Sur" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco**, por un monto de **\$35,818,064.72 (treinta y cinco millones ochocientos dieciocho mil sesenta y cuatro pesos 72/100 M.N.) I.V.A.** incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria Licitación Pública Nacional y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$10,745,419.42 (diez millones setecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos diecinueve pesos 42/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-F-ESTACION-OB-LP-1017-2020**, al "**adjudicatario**" quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **18 de diciembre de 2020 a las 10:30 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NO. SIOP-F-ESTACION-OB-LP-1017-2020
PROCEDIMIENTO EN COMPRANET. LO-914004997-E86-2020



ACTA DE FALLO

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **135 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **21 de diciembre de 2020** y de terminación el día **04 de mayo de 2021**.

El presente acto fue presidido por la **Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **13:03 horas** del día **17 de diciembre de 2020**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitación

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (NOMBRE Y FIRMA)
Parábola Estudios, S.A. de C.V.	1-3
Caypo, S.A. de C.V.	
Constructora Majomi, S.A. de C.V.	1-3
Pared Urbana, S.A de C.V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NO. SIOP-F-ESTACION-OB-LP-1017-2020
PROCEDIMIENTO EN COMPRANET. LO-914004997-E86-2020



ACTA DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (NOMBRE Y FIRMA)
Construcciones Mirot, S.A de C.V.	
Representante del Órgano Interno de Control	
Lic. Joel Yáñez Gutiérrez	
Representante de la Contraloría del Estado de Jalisco	
Ing. J. Guadalupe Gómez Tovar	
TESTIGO SOCIAL	



Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019

Área: Dirección General de Licitación y Contratación

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre¹, Rúbrica² y Firma³ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

Rúbrica y cargo del servidor público : Director General de Licitación y Contratación-----

